Agenzia per la Coesione Territoriale — FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione — Città metropolitana di Venezia

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei
Servizio Musei E.B.A.
S. Marco 4136 - 30124 Venezia

C. I. 13336

R. U. P.: *arch. Silvia Caniglia*

OGGETTO PROGETTO ESECUTIVO

C.I. 13336 - 3.2.6 Cultura e Turismo - Sedi museali: manutenzione di salvaguardia per Ottenimento CPI (anno 2017)

TAVOLA **2 B**

Impianto di spegnimento automatico water-mist presso
FONDACO DEI TURCHI sede del Museo di Storia Naturale

SCALA 1:50

DATA 19 Marzo 2018

Responsabile del procedimento:
- *arch. Silvia Caniglia*

Progettisti:
- *ing. Francesco Buonocore* (cod.spec. VE764431950720)
- *arch. Ruggero Munarin*

(*documento firmato digitalmente*)

rev. 00	dicembre 2017	nome file:	archivio: C.I. 13336
rev. 01	marzo 2018	C.I. 13336 – pr Esecutivo – TAV2b–water mist MSN.dwg	

PIANTA PIANO AMMEZZATO / TERRA



STRALCIO PIANO AMMEZZATO TERRA - scala 1:50

LEGENDA

- TUBO ASCENDENTE
- TUBO DISCENDENTE
- NR. 39 UGELLO CHIUSO TYPE 1N 1MC 6MC 10RA
- VALVOLA DI FLUSSAGGIO
- BLOCCO DI DISTRIBUZIONE
- TEE

TUBAZIONI: ACCIAIO INOSSIDABILE AISI316

DIMENSIONI: Ø30x2.5

Ø12x1.2

NOTE:

1) Posizionamento della valvola di flussaggio da verificare in cantiere.
2) Distanza supporti massima come da tabella riportata.
3) Posizionare i supporti in vicinanza dei blocchi di distribuzione, manicotti e tee (Vedere dett. A–B–C).
4) In caso di modifica del posizionamento degli sprinkler in fase di installazione.
5) In prossimità dello sprinkler non è permessa nessuno ostruzione da oggetti.

DISTANZA STAFFAGGI (NFPA750)			
ø Tubo (mm)	A (m)	B (m)	C (m)
ø12	0,1	1,2	0,2
ø16	0,1	1,5	0,2
ø25	0,1	1,8	0,2
ø30/38	0,15	2,1	0,3















ø Tubo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ø12	13.5	50	64
ø16	16.5	56	70
ø25	17.5	64	78
ø30	21.0	73	87
ø38	29.0	86	100