

ESTRATTO CATASTALE
SCALA 1:2000



ESTRATTO DI V.P.R.G. VIGENTE
SCALA 1:5.000

AREA DI INTERVENTO 3

CALCOLO SUPERFICI AREA DI INTERVENTO 3	
ZONA	SUPERFICIE (mq)
PERMEABILI	
P1	808,62
P2	9,19
P3	14,70
P4	22,80
P5	21,78
P6	28,97
P7	31,29
P8	44,52
TOT. SUP. PERMEABILI	981,87
IMPERMEABILI	
I1	5586,20
TOT. SUP. IMPERMEABILI	5586,20
TOT. SUP.	6568,07

COEFFICIENTE DI AFFLUSSO=
(5586,2x0,9 + 981,87x0,2) / 6568,07= **0,80**

AREA DI INTERVENTO 2

CALCOLO SUPERFICI AREA DI INTERVENTO 2	
ZONA	SUPERFICIE (mq)
PERMEABILI	
P1	300,60
P2 x 2	7,67X2=15,34
P3	3,61
P4	12,63
P5	15,59
P6	11,72
P7	12,51
P8	18,93
P9	41,52
P10	40,83
P11	50,71
P12	136,27
TOT. SUP. PERMEABILI	660,26
IMPERMEABILI	
I1	3720,52
TOT. SUP. IMPERMEABILI	3720,52
TOT. SUP.	4380,78

COEFFICIENTE DI AFFLUSSO=
(3720,52x0,9 + 660,26x0,2) / 4380,78= **0,79**

AREA DI INTERVENTO 1

CALCOLO SUPERFICI AREA DI INTERVENTO 1	
ZONA	SUPERFICIE (mq)
PERMEABILI	
P1	1670,29
P2	8,18
P3	3,83
P4 x 3	3,62 x 3=10,86
P5 x 5	7,67 x 5=38,35
P6 x 6	7,49 x 6=44,94
P 7	79,86
P8	60,87
P9	148,45
TOT. SUP. PERMEABILI	2065,63
IMPERMEABILI	
I1	60,87
TOT. SUP. IMPERMEABILI	4980,38
TOT. SUP.	7046,01

COEFFICIENTE DI AFFLUSSO=
(4980,38x0,9 + 2065,63x0,2) / 7046,01= **0,69**

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:5000

LEGENDA

- Confine proprietˆ
- Perimetro area intervento
- Edificio di progetto
- Superficie permeabile (Cd 0,2)
- Superficie impermeabile (Cd 0,9)
- Perimetro invaso
- Tubazioni al canale Bazzera

PLANIMETRIA INTERVENTO
SCALA 1:500



REGIONE VENETO - COMUNE DI VENEZIA - LOC. MAROCCO

NUOVO EDIFICIO DIREZIONALE E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE

Ubicazione intervento : VIA GATTA, 11 - 30174 MESTRE VENEZIA

Proprietˆ : BANCA IFIS S.p.A.
VIA TERRAGLIO, 63 - 30174 MESTRE VENEZIA

Rappresentanti delegati : Pasqua Alberto
Masiero Flavio

Fase di lavoro : **PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA**

Gruppo di lavoro :

Progettazione architettonica
De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)
Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

Conformita' urbanistica e rapporto con gli Enti
De Lazzari arch. Marco - Via Roma, 220 - 30038 Spinea (VE)

Sicurezza in fase di progettazione
Cecchini geom. Marco c/o Synergica S.r.l. - Via R. Marsia, 18 - 34134 Trieste

Prevenzione incendi
Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

Progettazione strutturale
Smoltalk ing. IzDiA - Loc. Dolina, 545/3 - 34018 San Dorligo della Valle (TS)

Impianti tecnologici e fabbisogni energetici
Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

Requisiti acustici
Abate ing. Dino - Corso Garibaldi, 47 - 33170 Pordenone

Coordinamento generale : Svara ing. Dario - Via Di Tor Bandena, 1 - 34121 Trieste

TITOLO
VINCOLO IDRAULICO E CANALE BAZZERA
RICHIESTA PARERE PRESSO IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

DESCRIZIONE
PLANIMETRIA GENERALE, ESTRATTO V.P.R.G, CATASTALE
CALCOLO SUPERFICI PERMEABILI E IMPERMEABILI

SIGLA
CB_VI-EG.01

REVISIONE
DATA : 10.11.2017
AGG. :

TECNICO INCARICATO
BORTOLATO ing. ENRICO

RIFERIMENTI
REDATTO DA : PIVA arch. MARCO
VERIFICATO DA : DE LAZZARI arch. MARCO
NOME FILE : es160110 CB_VI-EG.01 17.11.10.dwg
TIPO DOCUMENTO : ELABORATO GRAFICO